



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:00 (once horas) del día 06 (seis) de Agosto del año dos mil doce, encontrándose reunidos en el Aula de Capacitación del Poder Judicial del Estado del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado en la Avenida Jacinto Canek por calle 90, sin número, de la Colonia Inalámbrica de esta Ciudad, por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado: Maestra en Derecho Melba Angelina Méndez Fernández, quien preside la presente sesión en ausencia del Presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura, Consejero Licenciado en Derecho Jorge A. Rodríguez del Moral, Consejero Licenciado en Derecho Gener Echeverría Chan, Consejera Licenciada en Derecho Fanny Guadalupe Iuit Arjona; Licenciado en Administración de Empresas Carlos Satur Ceballos Farfán, Secretario Técnico y Director de Administración y Finanzas; Contador Público Carlos Humberto Ávila Nicoli Contralor del Consejo de la Judicatura; el Ingeniero Miguel Ángel Silva Gil Jefe del departamento de mantenimiento, este último en su carácter de asesor técnico; y como asesor externo el Contador Público Mauricio Javier Everardo Gasque; a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en las Bases de la Licitación y debido a que en la Junta de Aclaraciones realizada el pasado 03 (tres) de Agosto del año dos mil doce a las 09 (nueve) horas en esta misma Aula de Capacitación quedaron preguntas y solicitudes realizadas por los licitadores por resolver, por lo cual se realiza esta segunda y última Junta de Aclaraciones.

Las empresas participantes que asistieron al presente acto de junta de aclaraciones, son las siguientes:

NOMBRE DEL LICITADOR	REPRESENTANTE
<i>Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</i>	C. JORGE A. BURGOS SANCHEZ.
<i>Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</i>	ING. GENNY PAULINA CAMPOS ANCONA
<i>Constructora Luboro, S.A. de C.V.</i>	LIC. MANUEL PIZARRO MAGAÑA.
<i>Obras y Edificios, S.A. de C.V.</i>	ING. REYES BALTAZAR GOMEZ QUIJANO
<i>Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V.</i>	ING. JORGE A. PINO GAMBOA

Primeramente el representante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado hizo las siguientes aclaraciones generales a los participantes:



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

Se solicita a los participantes anexar en los Documentos Económicos, Relación de materiales y equipos de instalación permanente Anexo E-2, la cotización de los siguientes materiales: Cemento gris, polvo de piedra, grava, cal, block hueco de concreto de 15x20x40 cms., vigueta de concreto 12-5, bovedilla de 20x25x56 cms. Esta cotización deberá estar debidamente firmada por el proveedor.

Se le aclara a los concursantes que en la la junta de aclaraciones anterior se informo que el cálculo del factor de salarios reales, documento E-3 (análisis del factor de salario real), deberán incluir el cargo por Infonavit, el fondo para el retiro y el impuesto sobre nominas (2%), el cálculo deberá realizarse en forma anualizada. Deberá incluir la hoja de factor de riesgo del Imss, el no hacerlo es causa de desechamiento, en el caso de impuesto sobre nominas se deberá considerar la tasa vigente a la fecha que es el (2.5%).

Acto seguido, tal como quedó establecido en la Junta de Aclaraciones realizada el pasado 03 (tres) de Agosto del año dos mil doce, se procedió a la lectura de los cuestionamientos o solicitudes de aclaración a las bases de la licitación presentadas por los interesados que debido a la magnitud de los mismos no fue posible responder o hacer entrega, por lo cual se enumeran las respuestas otorgadas por El Poder Judicial del Estado de Yucatán, como se indica a continuación:

<p>Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</p> <p>1.- EN REFERENCIA AL PLANO DE CANCELERÍA, SE SOLICITA LAS ESPECIFICACIONES DE LAS MAMPARAS SANILOCK DONDE SE INCLUYA DIMENSIONES Y ACABADO DE LAS MISMAS.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTREGA CD CON EL ARCHIVO "FICHAS TECNICAS" (PAGINAS 32, 33 Y 34), CONTENIENDO LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.</p>
<p>Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.</p> <p>2.- DE ACUERDO A LA PARTIDA NUMERO P009 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS CONCEPTO 5GRABA01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA SESIONES EN SALA DE AUDIENCIA MODELO "FUJININ YV10X5B" ME PERMITO OBSERVAR, EN PRIMERA INSTANCIA, QUE EL MODELO EL CUAL MENCIONAN SE LLAMA FUJINON EL CUAL EL MODELO SOLO CORRESPONDE AL LENTE Y SE SOLICITA SEAN MENCIONADOS LOS CODIGOS DE GRABACION, MODELO Y</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= PARA EL CONCEPTO 5GRABA01 LA DESCRIPCION QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>No 150 CLAVE 5GRABA01</p> <p>DICE:</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA SESIONES EN SALA DEAUDIENCIA, MODELO "FUJININ YV10X5B", INCLUYE: EQUIPO DE GRABACIÓN, TRES VIDEOFILMADORAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE A</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

CODIGOS DE LAS FILMADORAS, EN GENERAL SEA MAS ESPECIFICA LA DESCRIPCION DEL EQUIPO DE GRABACION PARA SUSTENTAR MEJOR LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR SI ES UN CIRCUITO CERRADO DE TV.

OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS EN CUALQUIER NIVEL (VER PLANO DE ESPECIFICACION).

DEBE DECIR:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SALA DE AUDIENCIA, MARCA WOLFVSION, MODELO VISUALIZER VZ-3 , INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS EN CUALQUIER NIVEL (VER PLANO DE ESPECIFICACION).

Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE DICHO CONCEPTO DEBERA DE SER PIEZAS.

Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.

4.- DE ACUERDO A LA PARTIDA NUMERO P009 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS SE OBSERVA QUE NO MENCIONAN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIRECCIONES Y/O CONEXIONES. SE SOLICITA DEFINAN SI SE INCLUYE UN NUEVO CONCEPTO DE REGISTROS.

Respuesta del Poder Judicial:

R= SE MODIFICA LA RESPUESTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES PRECISANDO A LOS LICITANTES QUE DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE REGISTROS NECESARIOS A CONSIDERAR EN ESTA PARTIDA DEBE SER DEFINIDA POR LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE DETERMINA QUE EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO SE CONSIDERE LOS REGISTROS PARA DICHA PARTIDA. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRESENTEN DIFERENTES VOLÚMENES DE OBRA POR CADA LICITANTE Y EXISTA EQUIDAD AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Pregunta de: Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.

5.- DE ACUERDO A LA PARTIDA NÚMERO P017 PLAZOLETA DE ACCESO CONCEPTO 5REJACE1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJACERO DE 3.00 MTS DE ALTO ME PERMITO OBSERVAR QUE LA ALTURA MÁXIMA DE LA REJACERO ES DE 2.50 MTS. DE ALTO, POR LO TANTO SOLICITO SEA DEFINIDO EL CONCEPTO YA QUE LO DESCRITO, NO EXISTE.

Respuesta del Poder Judicial:

R= PARA EL CONCEPTO No 299 CON CLAVE 5REJACE1 LA DESCRIPCIÓN QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJACERO DE 3.00 MTS. DE ALTO (MODELO TIPO EN PLANO DECORTES Y FACHADAS), INCLUYE POSTES, ANCLAJES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA.

DEBE DECIR:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO DE 2.50



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

	<p>MTS. DE ALTO (MODELO TIPO EN PLANO DECORTES Y FACHADAS), INCLUYE POSTES, ANCLAJES, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA.</p> <p>SE ENTREGA CD CON EL ARHIVO "TEKAX-DETALLES COMPLEMENTARIOS-MODEL", CONTENIENDO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE.</p>
<p>Pregunta de: Edificaciones Castro y Asociados, S.A. de C.V.</p> <p>1.- DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CLAVE 5MAMPA02</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRADO PARA AREA DE JUEZ EN SALA DE AUDIENCIA. INCLUYE: MARCOS, POSTES DE 1.00 M. DE ALTO, TOPES, BISAGRAS, HERRAJES, APLICACION DE BARNIZ TRANSPARENTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO DE CANCELERIA).</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS EL DETALLE DEL ESTRADO CON MEDIDAS .</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= EL ESTRADO DE MADERA SE DEBERA DE UBICAR ENTRE LOS EJES Cc Y Ff Y ENTRE LOS EJES 25 Y 26 CON DIMENSIONES DE 8 MTS DE LARGO POR 2.80 MTS DE ANCHO Y CON UNA ALTURA DE 15 CMS UBICADO EN LA SALA DE ORALIDAD UNO, DEBIDAMENTE BARNIZADO Y REFORZADO.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>13.- PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA.</p> <p>No. 74 5PUEHER8 PUERTA DE HERRERIA CON DOS HOJAS BATIENTES Y DOS FIJOS A BASE DE TUBULAR DE PTR METALICO DE 1"x3" PARA UN CLARO DE 4.50x3.00 MTS. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTREGA CD CON EL ARHIVO "TEKAX-DETALLES COMPLEMENTARIOS-MODEL", CONTENIENDO EL CROQUIS SOLICITADO.</p> <p>PARA EL CONCEPTO No 74 CON CLAVE 5PUEHER8 LA DESCRIPCIÓN QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>DICE:</p> <p>PUERTA DE HERRERIA CON DOS HOJAS BATIENTES Y DOS FIJOS A BASE TUBULAR DE PTR METALICO DE 1"x3" PARA UN CLARO DE 4.50x3.00 MTS. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>DEBE DECIR:</p> <p>PUERTA DE HERRERIA CON DOS HOJAS BATIENTES Y DOS FIJOS A BASE TUBULAR DE PTR METALICO DE</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten initials and marks at the bottom right]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

	1"x3" PARA UN CLARO DE 3.85x4.45 MTS. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>14.- PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA.</p> <p>No. 75 5PUEHE10 REJA DE HERRERIA CON DOS HOJAS CORREDIZAS A BASE DE TUBULAR DE PTR METALICO DE 1"x3" PARA UN CLARO DE 4.00X2.50 MTS. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R = PARA EL CONCEPTO No. 75 5PUEHE10 EL VOLUMEN DE OBRA A CONSIDERAR SERÁ CERO. DEBIDO A QUE ESTE CONCEPTO SE REALIZARÁ EN UNA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>15.- PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA. CONCEPTO</p> <p>No. 76 5PUEHE12 REJA DE HERRERIA CON UNA HOJA A BASE DE TUBULAR DE PTR METALICO DE 1"x3" PARA UN CLARO DE 1.40X3.50 MTS. PARA TUNEL DE CONEXIÓN DEL CERESO A SALA 2. INC. POSTES, MARCOS, CERRADURAS, EMPOTRAMIENTO EN MUROS, PINTURA ANTICORROSIVA A UNA MANO Y DE ESMALTE COLOR NEGRO A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTREGA CD CON EL ARHIVO "TEKAX-DETALLES COMPLEMENTARIOS-MODEL", CONTENIENDO EL CROQUIS SOLICITADO.</p>



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>16.- PARTIDA P006 CANCELERIA, CARPINTERIA Y HERRERIA. No. 78 5MAMPA02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRADO PARA AREA DE JUEZ EN SALA DE AUDENCIA. INCLUYE: MARCOS, POSTES DE 1.00 M. DE ALTO, TOPES, BISAGRAS, HERRAJES, APLICACIÓN DE BARNIZ TRANSPARENTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO DE CANCELERIA)</p> <p>SE SOLICITA CROQUIS</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= EL ESTRADO DE MADERA SE DEBERA DE UBICAR ENTRE LOS EJES Cc Y Ff Y ENTRE LOS EJES 25 Y 26 CON DIMENSIONES DE 8 MTS DE LARGO POR 2.80 MTS DE ANCHO Y CON UNA ALTURA DE 15 CMS UBICADO EN LA SALA DE ORALIDAD UNO, DEBIDAMENTE BARNIZADO Y REFORZADO.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>22.- PARTIDA P008 INSTALACION ELECTRICA. 138 5PARAR01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS EN EDIFICIO INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, CABLE AWG No. 2 DE COBRE, CONECTOR TIPO "GT", VARILLA COPPERWELD (VER PLANO "PR-103 INSTALACION DE PARARRAYO).</p> <p>SE SOLICITA EL PLANO PR-103 ASI COMO MARCA Y CARACTERISCTICAS DEL SISTEMA DE PARARRAYOS.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTREGA CD CON EL ARCHIVO "PL-01 C-SISTEMA DE PARARRAYOS-MODEL", CONTENIENDO EL PLANO Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>26.- PARTIDA P009 INSTALACION DE VOZ Y DATOS. No. 150 5GRABA01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE GRABACION PARA SESIONES EN SALDA DE AUDIENCIA, MODELO "FUJININ YV10X5B", INCLUYE: EQUIPO DE GRABACION.....</p> <p>DE QUE MARCA Y MODELO SON TANTO EL</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= PARA EL CONCEPTO 5GRABA01 LA DESCRIPCION QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>No 150 CLAVE 5GRABA01 DICE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA SESIONES EN SALA DEAUDIENCIA, MODELO "FUJININ YV10X5B", INCLUYE: EQUIPO DE GRABACIÓN, TRES VIDEOFILMADORAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS EN CUALQUIER NIVEL (VER PLANO DE</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
JUDICIAL

<p>EQUIPO DE GRABACION COMO LAS TRES VIDEOFILMADORAS YA QUE EL MODELO QUE SE MENCIONA EN EL CONCEPTO PERTENECE A UNA CAMARA FOTOGRAFICA?</p>	<p>ESPECIFICACION). DEBE DECIR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE GRABACIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SALA DE AUDIENCIA, MARCA WOLFVSION, MODELO VISUALIZER VZ-3 , INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTAS EN CUALQUIER NIVEL (VER PLANO DE ESPECIFICACION). Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE DICHO CONCEPTO DEBERA DE SER PIEZAS.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 27.- PARTIDA P011 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA No. 210 5FOSA001 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOSA SEPTICA DE 3.40x1.30 MTS. HECHA A BASE MURO DE BLOCK RELLENO..... SE SOLICITA CROQUIS.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R= SE ENTREGA CD CON EL ARHIVO "TEKAX-DETALLES COMPLEMENTARIOS-MODEL", CONTENIENDO EL CROQUIS SOLICITADO. EL CONCEPTO No. 210 CON CLAVE 5FOSA001 LA DESCRIPCION QUEDARA DE LA SIGUIENTE MAERA: DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE 3.40 X 1.30 MTS. HECHA A BASE DE MURO DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO f'c=150 KG/M2, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y DOS TAPAS METÁLICAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE DE 1/4" SEGÚN CROQUIS. INC. MATERIAL MANO DE OBRA E INSTALACIÓN. DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOSA SÉPTICA DE 3.40 X 1.30 MTS. HECHA A BASE DE MURO DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO f'c=150 KG/M2, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y DOS TAPAS METÁLICAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE DE 1/4" SEGÚN CROQUIS. INC. MATERIAL MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, POZO DE ABSORCIÓN, BROCAL DE MAMPOSTERÍA DE 30 CM DE ACUERDO AL CROQUIS ANEXO.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V. 28.- PARTIDA P011 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial: R=EL CONCEPTO No. 214 CON CLAVE 5FREGAD1, LA DESCRIPCION, QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA SE ESPECIFICANDO LA MARCA Y MODELO SOLICITADO.</p>

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
CONSEJO DE LA JUDICATURA

No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

<p>No. 214 5FREGAD1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO CON TARJA Y UN ESCURRIDERO. INCLUYE: CANASTA, CONTRACANASTA.....</p> <p>¿QUE MARCA Y MODELO ES ESTE FREGADERO?</p>	<p>DICE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO CON TARJA Y UN ESCURRIDERO. INCLUYE: CANASTA CONTRACANASTA, LLAVE DE CUELLO DE GANSO, CESPOL, MANERALES, LLAVE DE CONTROL Y COFLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DEBE DECIR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA EB TECNICA MEXICANA, S.A. DE C.V. MODELO C-101N Y UN ESCURRIDERO. INCLUYE: CANASTA MARCA HELVEX GENERICO MODELO H-8801 COLOR CROMO, CONTRACANASTA, LLAVE DE CUELLO DE GANSO, CESPOL, MANERALES, LLAVE DE CONTROL Y COFLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>30.- P013 BARDA PERIMETRAL DEL EDIFICIO.</p> <p>No. 251 54020005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE CONCERTINA DE NAVAJAS (CBT65-8MT). INCLUYE COLOCACION SOBRE BARDA DE BLOCK.....</p> <p>¿EN QUE SE VA A FIJAR LA CONCERTINA, POSTES GALVANIZADOS O ESPADAS, LLEVA ALAMBRE DE PUAS?</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTREGA CD CON EL ARCHIVO "54020005 ALAMBRE DE PUAS", CONTENIENDO IMAGEN DEL CONCEPTO SOLICITADO. LA CONCERTINA SE FIJARÁ CON POSTES GALVANIZADOS Y LLEVARÁ ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LA IMAGEN ANEXA.</p>
<p>Pregunta de: Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.</p> <p>34.- EN LA RELACION DE PLANOS SE MENCIONA EL PLANO 04.- ARQUITECTONICO DE AZOTEAS, PERO ESTE PLANO NO SE NOS DIO EN EL CD, RAZON POR LA CUAL SE HACE LA SOLICITUD DE DICHO PLANO.</p>	<p>Respuesta del Poder Judicial:</p> <p>R= SE ENTREGA CD CON EL ARHIVO "PL-04TEKAX-ARQUITECTONICO-AZOTEAS-MODEL", CONTENIENDO EL PLANO SOLICITADO.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

Seguidamente el C. Jorge A. Burgos Sánchez como representante de la empresa Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A de C.V., haciendo uso de la voz manifiesta lo siguiente:

Respecto al documento económico de las bases anexo E-7 cálculo del importe de la utilidad. Al efectuar el cálculo con los valores solicitados da como resultado el valor de .5025 % y pregunta: ¿ese valor será el que se considerará y aparezca en el rubro de cargos adicionales de los precios unitarios?.

Por lo que se le responde que el porcentaje a utilizar será el resultado de las formulas matemáticas proporcionadas en el anexo E-7.

Lo anterior se les hace saber a los demás comparecientes para aplicación general de la misma.

Seguidamente y en virtud de con fecha de hoy se realizó la segunda junta de aclaraciones y para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo séptimo del punto número 12 de las bases de esta licitación, se señala como fecha para el acto de entrega y apertura de propuestas el día 13 de agosto de 2012 a las 11:00 horas, en el Aula de Capacitación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, ubicada en la Avenida Jacinto Canek por calle 90 ex terrenos de la Inalámbrica CP. 97069, en la ciudad de Mérida Yucatán.

Asimismo y para conocimiento de los participantes de la presente licitación se establece como nueva fecha de fallo, de firma de contrato y de inicio de trabajo las siguientes:

Fallo	17/08/2012 11:00 Hrs.
Firma del Contrato	20/08/2012 11:00 Hrs.
Fecha Inicio de los Trabajos.	21/08/2012

Lo anterior se establece de conformidad con el artículo 40 último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y de su reglamento, esta acta forma parte integrante de las bases de la licitación, y por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 del reglamento de Adquisiciones,



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER JUDICIAL

Arrendamientos, Servicios y Obra pública del consejo de la Judicatura del poder Judicial del Estado.

Previa lectura del presente documento y al manifestar los participantes a pregunta expresa de quien preside, que no tienen nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarrolló el acto, ni al contenido de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 12:30 hrs. del día de la fecha, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para efectos de notificación en forma, en este acto se hace entrega a todos los presentes de copia firmada de la presente acta y CD con los croquis, planos y especificaciones solicitadas y para los licitadores ausentes, para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a su disposición en el domicilio del Poder Judicial del Estado de Yucatán, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en Internet: <http://tsjyuc.gob.mx> o bien en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN

NOMBRE	ÁREA / CARGO	FIRMA
M. D. Melba Angelina Méndez Fernández	Consejera en función de presidente del Comité.	
Lic. Gener Echeverría Chan	Consejero	
Lic. Fanny Guadalupe Iuit Arjona	Consejera	
M.A.P Jorge A. Rodríguez del Moral	Consejero	
Licenciado en Administración de Empresas Carlos Satur Ceballos Farfán	Secretario Técnico y Director de Administración y Finanzas	
Contador Público Carlos Humberto Ávila Nicoli	Contralor del Consejo de la Judicatura	
Ing. Miguel Ángel Silva Gil	Jefe del departamento de Mantenimiento.	



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 No. LICITACION PODJUDCJ-LP-OP-01/2012

YUCATAN

Obra: "Construcción de Complejo Judicial Regional en el Municipio de Tekax (1ra Etapa)".

PODER
 JUDICIAL

C.P. Mauricio Everardo Gasque	Javier	Asesor Externo.	
----------------------------------	--------	-----------------	--

POR LOS LICITADORES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Ingeniería y Sistemas Constructivos Mexicanos, S.A. de C.V.	C. JORGE A. BURGOS SANCHEZ.	
Transformadora Costa Maya, S.A. de C.V.	ING. GENNY PAULINA CAMPOS ANCONA	
Constructora Luboro, S.A. de C.V.	LIC. MANUEL PIZARRO MAGAÑA.	
Obras y Edificios, S.A. de C.V.	ING. REYES BALTAZAR GOMEZ QUIJANO	